

2018年7月30日

神戸市環境局長様

株式会社 神戸製鋼所

**㈱コベルコパワー神戸 神戸発電所 1号機 環境保全協定値超過に伴う設備対策完了後の
ばいじん濃度測定結果について**

当社子会社の㈱コベルコパワー神戸 神戸発電所 1号機は、予定通り7月25日にばいじん濃度測定を実施し、本日、その結果が判明いたしましたので、下記のとおりご報告いたします。

記

1. ばいじん濃度測定結果

下表のとおり、環境保全協定値を遵守していることを確認しました。

測定日	測定結果 [g/m ³ N]	協定値 [g/m ³ N]	法令基準値 [g/m ³ N]
2018年7月25日	0.001	0.01	0.10

2. 今後の予定

・8月 第1週 第4回目 ばいじん濃度測定

各回の測定結果につきましては、判明し次第、改めてご報告いたします。

以 上