

2026年7月度環境データ速報(神戸線条工場および神戸発電所)

1.ばい煙時間排出量 ※1

項目	単位	月間平均値	月間最大値	協定値	判定
硫黄酸化物(SOx)	m ³ N/h	21	29	126.7	良
窒素酸化物(NOx)	m ³ N/h	76	91	223.6	良
ばいじん	kg/h	10	12	93.2	良

2. 主なばい煙発生施設のばい煙排出濃度(連続測定結果)

(1)硫黄酸化物

施設	単位	月間平均値	月間最大値		排出基準※2 K値	判定
			相当K値			
神戸発電所1号機	ppm	4	5	0.10	1.17[16ppm]	良
神戸発電所2号機	ppm	3	5	0.10	1.17[16ppm]	良
神戸発電所3号機	ppm	3	4	0.07	1.17[13ppm]	良
神戸発電所4号機	ppm	2	4	0.07	1.17[13ppm]	良

(2)窒素酸化物

施設	単位	月間平均値	月間最大値	排出基準※2	判定
第3分塊工場均熱炉	ppm	12	71	170	良
第3分塊工場No.1加熱炉	ppm	停止中	停止中	100	－
棒鋼工場加熱炉	ppm	23	43	100	良
第7線材工場加熱炉	ppm	34	57	130	良
神戸発電所1号機	ppm	12	14	200 [19※3 /20※4]	良
神戸発電所2号機	ppm	12	13	200 [19※3 /20※4]	良
神戸発電所3号機	ppm	9	10	200 [15※3 /20※4]	良
神戸発電所4号機	ppm	8	10	200 [15※3 /20※4]	良

3. ばい煙発生施設のばい煙排出濃度(手分析結果※5)

(1)窒素酸化物

施設名	2026年7月実績	排出基準※2	判定
	換算濃度		
	ppm	ppm	
－	－	－	－

(2)ばいじん

施設名	2026年7月実績	排出基準※2	判定
	換算濃度※6 g/Nm ³	g/Nm ³	
神戸発電所1号機	0.002	0.10[0.008]	良
神戸発電所2号機	0.001	0.10[0.008]	良
神戸発電所3号機	0.001	0.10[0.005]	良
神戸発電所4号機	0.001	0.10[0.005]	良

(3)水銀

施設名	2026年7月実績	排出基準※2	判定
	換算濃度 μg/Nm3	μg/Nm3	
神戸発電所2号機	1.0	10	良

4. 汚濁負荷量 ※1

項目	単位	月間最大値	協定値	判定
化学的酸素要求量(COD)	kg/日	15.1	44.1	良
窒素含有量(T-N)	kg/日	9.8	89.2	良
燐含有量(T-P)	kg/日	0.17	3.87	良
浮遊物質質量(SS)	kg/日	11.0	49.2	良

5. 神戸発電所の取放水温度差

施設	単位	月間最大値	協定値	判定
1号機	℃	6.8	7	良
2号機	℃	6.9	7	良
3号機	℃	6.5	7	良
4号機	℃	6.6	7	良

※1 数値は神戸線条工場および神戸発電所の合計値。

※2 大気汚染防止法の排出基準を示します。但し[]内は協定値。

※3 通常稼働時

※4 通常稼働時以外

※5 手分析は、各ばい煙発生施設の排ガス量に応じて、1ヶ月～6ヶ月に1回の頻度で実施しています。

神戸発電所1号機～4号機の水銀測定については、2ヶ月に1回の頻度で実施しています。

※6 ばいじん濃度測定の定量下限値は<0.001g/m3ですが、換算濃度は測定時の酸素濃度の違いにより変動します。