

2026 年 2 月度 環境データ速報（真岡発電所）

1. ばい煙発生施設のばい煙排出濃度（連続測定結果）

（1）窒素酸化物排出濃度（O₂16%換算値）

施設名	単位	測定結果		排出基準 ^{※1}	判定
		月間平均値	月間最大値		
1号ガスタービン	ppm	2.9	4.0	70	良
2号ガスタービン	ppm	3.9	4.0	70	良

※1. 大気汚染防止法の排出基準を示します。