

2026 年 5 月度 環境データ速報（真岡発電所）

1. ばい煙発生施設のばい煙排出濃度（連続測定結果）

（１）窒素酸化物排出濃度（O₂16%換算値）

施設名	単位	測定結果		排出基準※ ¹	判定
		月間平均値	月間最大値		
1号ガスタービン	ppm	2.4	4.0	70	良
2号ガスタービン	ppm	3.9	4.2	70	良

※ 1. 大気汚染防止法の排出基準を示します。

2. ばい煙発生施設のばい煙排出濃度（手分析結果※¹）

（１）窒素酸化物排出濃度（O₂16%換算値）

施設名	単位	測定結果	排出基準※ ²	判定
1号ガスタービン	ppm	2.3	70	良
2号ガスタービン	ppm	3.8	70	良

※ 1. 手分析は、2ヶ月に1回の頻度で実施しています。

※ 2. 大気汚染防止法の排出基準を示します。