

2026 年 8 月度 環境データ速報（真岡発電所）

1. ばい煙発生施設のばい煙排出濃度（連続測定結果）

（１）窒素酸化物排出濃度（O<sub>2</sub>16%換算値）

| 施設名      | 単位  | 測定結果  |       | 排出基準※1 | 判定 |
|----------|-----|-------|-------|--------|----|
|          |     | 月間平均値 | 月間最大値 |        |    |
| 1号ガスタービン | ppm | 3.5   | 4.0   | 70     | 良  |
| 2号ガスタービン | ppm | 3.9   | 4.0   | 70     | 良  |

※ 1 . 大気汚染防止法の排出基準を示します。