2026　年　9　月度　環境データ速報（真岡発電所）

1．ばい煙発生施設のばい煙排出濃度（連続測定結果）

（１）窒素酸化物排出濃度（$O_2$16%換算値）

施設名	単位	測定結果		排出基準※1	判定
		月間平均値	月間最大値		
1号ガスタービン	ppm	3.5	4.0	70	良
2号ガスタービン	ppm	3.9	4.1	70	良

※１．　大気汚染防止法の排出基準を示します。

2．ばい煙発生施設のばい煙排出濃度（手分析結果※1）

（１）窒素酸化物排出濃度（$O_2$16%換算値）

施設名	単位	測定結果	排出基準※2	判定
1号ガスタービン	ppm	3.8	70	良
2号ガスタービン	ppm	3.5	70	良

※１．手分析は、2ヶ月に1回の頻度で実施しています。

※２．大気汚染防止法の排出基準を示します。