

2018年7月17日

神戸市環境局長様

株式会社 神戸製鋼所

**㈱コベルコパワー神戸 神戸発電所1号機 環境保全協定値超過に伴う設備対策完了後の
ばいじん濃度測定結果について**

当社子会社の㈱コベルコパワー神戸 神戸発電所1号機は、予定通り7月11日にばいじん濃度測定を実施し、本日、その結果が判明いたしましたので、下記のとおりご報告いたします。

記

1. ばいじん濃度測定結果

下表のとおり、環境保全協定値を下回っていることを確認しました。

| 測定日 | 測定結果 [g/m ³ N] | 協定値 [g/m ³ N] | 法令基準値 [g/m ³ N] |
|------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 2018年7月11日 | 0.002 | 0.01 | 0.10 |

2. 今後の予定

- ・7月 第3週 第2回目 ばいじん濃度測定
- ・7月 第4週 第3回目 ばいじん濃度測定
- ・8月 第1週 第4回目 ばいじん濃度測定

各回の測定結果につきましては、判明し次第、改めてご報告いたします。

以 上